

別記様式第7

(その1)

ハロゲン化物 (ハロン2402、1211、1301、HFC23、HFC227ea、FK-5-1-12) (区画名:)					
消火設備点検票		(設備方式: 全域・局所・移動)			
名称		防火管理者	Ⓜ		
所在		立会者	Ⓜ		
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日		
点検者	資格番号	点検者 所属会社	社名 TEL		
	氏名 Ⓜ		住所		
点検項目		点検結果		措置内容	
		種別・容量等の内容	判定		不良内容
機器点検					
蓄圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況			
		外形表示・標識			
	※ 消火剤量		本		
	容器弁	外形			
		安全性			
	安全装置	外形			
安全性					
容器弁開放装置	外形				
	電気式 ガス圧式				
指示圧力計					
連結管・集合管					
加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵タンク	周囲の状況			
		外形表示・標識			
		安全装置			
	消火剤量		kg		
	放出弁				
	放出弁開放装置	外形			
電気式 ガス圧式					
バルブ類					
加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	加圧用ガス容器	周囲の状況			
		外形表示			
	※ ガス量		本		
	容器弁	外形			
		安全性			
	安全装置	外形			
		安全性			
	容器弁開放装置	外形			
電気式 ガス圧式					
圧力調整器					
連結管・集合管					

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備（その2）

起動用ガス容器等	起動用容器	外形表示				
	※	ガス量	本			
	容器弁	外形				
		安全性				
	安全装置	外形				
安全性						
容器弁開放装置	外形					
	電気式					
	手動式					
選択弁	本体	外形表示				
		機能				
		機				
	開放装置	外形				
電気式						
ガス圧式						
操作管・逆止弁		外形機能				
起動装置	手動式起動装置	周囲の状況				
		操作箱				
		表示				
		電源表示灯				
		音響警報起動用スイッチ				
		放出用・非常停止用スイッチ				
		表示灯				
	保護カバー					
	自起動式装置	火災感知装置	専用兼用			
		自動・手動切替装置				
自動・手動切替表示灯						
警報装置		外形				
		音響警報				
		音声警報				
制御盤	周囲の状況					
	外形表示					
	電圧計		V			
	開閉器・スイッチ類					
	ヒューズ類		A			
	継電器					
	表示灯					
	結線接続					
	接地					
	遅延装置		秒			
	自動・手動切替機能					
	放出制御機能					
	制御盤用音響警報装置					
	予備品等					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 ※印のあるものは、（その5）に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備（その3）

配管等	管 ・ 管 継 手					
	支持金具 ・ つり金具					
配管の安全装置等	安 全 装 置					
	破 壊 板					
消 火 剤 等 排 出 措 置						
放 出 表 示 灯						
噴射ヘッド	外 形					
	放 射 障 害					
防 護 区 画	区 画 変 更 等					
	開口部の自動閉鎖装置	外 形				
		電気で作動するもの				
		ガス圧で作動するもの				
非常電源（内蔵型）	外 形					
	表 示					
	端 子 電 圧		V			
	切 替 装 置					
	充 電 装 置					
	結 線 接 続					
ホース等	周 囲 の 状 況					
	格 納 箱					
	ホ ー ス		m			
	ホ ー ス リ ー ル					
	ノ ズ ル					
	ノ ズ ル 開 閉 弁					
表 示 灯 ・ 標 識 （ 移 動 式 ）						
耐 震 措 置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 6 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備（その4）

総 合 点 検								
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置						
		遅 延 装 置		秒				
		開口部の自動閉鎖装置						
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁						
		配 管 ・ 配 管 接 続 部						
		放 出 表 示 灯						
	局所放出方式	警 報 装 置						
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁						
		配 管 ・ 配 管 接 続 部						
移動式	ノ ズ ル 開 閉 弁							
	ホ ー ス ・ ホ ー ス 接 続 部							
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

