

別記様式第8

(その1)

粉末消火設備点検票				(区画名:) (設備方式: 全域・局所・移動)		
名称				防火管理者	㊟	
所在				立会者	㊟	
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点検者	資格番号	点検者 所属会社	社名 TEL			
	氏名		住所			
点検項目		点検結果			措置内容	
		種別・容量等の内容	判定	不良内容		
機器点検						
蓄圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況				
		外形表示・標識				
		※ 消火剤量	本			
	容器弁	外形				
		安全性				
	安全装置	外形				
		安全性				
	容器弁開放装置	外形				
		電気式 ガス圧式				
	指示圧力計		MPa			
バルブ類						
連結管・集合管						
加圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵タンク	周囲の状況				
		外形表示・標識				
		安全装置				
		消火剤量	kg			
	放出弁	外形				
		電気式 ガス圧式				
	バルブ類					
	加圧用ガス容器等	加圧用ガス容器	周囲の状況			
			外形表示			
			※ ガス量	本		
容器弁		外形				
		安全性				
安全装置		外形				
	安全性					
容器弁開放装置	外形					
	電気式 ガス圧式					
圧力調整器						
連結管・集合管						
定圧作動装置						

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第 8

粉末消火設備 (その 2)

起動用ガス容器等	起動用容器	外形表示				
	※	ガス量	本			
	容器弁	外形 安全性				
	安全装置	外形 安全性				
選択弁	本体	外形 表示 機能				
		開放装置	外形 電気式 ガス圧式			
	操作管・逆止弁	外形 機能				
起動装置	手動式起動装置	周囲の状況				
		操作箱				
		表示				
		電源表示灯				
		音響警報起動用スイッチ				
		放出用・非常停止用スイッチ				
		表示灯				
	保護カバー					
	自動式装置	火災感知装置	専用兼用			
		自動・手動切替装置				
自動・手動切替表示灯						
警報装置	外形					
	音響警報					
	音声警報					
制御盤	周囲の状況					
	外形					
	表示					
	電圧計	V				
	開閉器・スイッチ類					
	ヒューズ類	A				
	継電器					
	表示灯					
	結線接続					
	接地					
	遅延装置	秒				
	自動・手動切替機能					
予備品等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 ※印のあるものは、(その 5) に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第 8

粉末消火設備（その 3）

配管等	管 ・ 管 継 手					
	支持金具 ・ つり金具					
配管の安全装置等	安 全 装 置					
	破 壊 板					
放 出 表 示 灯						
噴射ヘッド	外 形					
	放 射 障 害					
防 護 区 画	区 画 変 更 等					
	開口部の自動閉鎖装置	外 形				
		電気で作動するもの				
		ガス圧で作動するもの				
非常電源（内蔵型）	外 形					
	表 示					
	端 子 電 圧	V				
	切 替 装 置					
	充 電 装 置					
	結 線 接 続					
ホ ー ス 等	周 囲 の 状 況					
	格 納 箱					
	ホ ー ス		m			
	ホ ー ス リ ー ル					
	ノ ズ ル					
	ノ ズ ル 開 閉 弁					
表 示 灯 ・ 標 識 （ 移 動 式 ）						
耐 震 措 置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置						
		遅 延 装 置		秒				
		開口部の自動閉鎖装置等						
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁						
		配 管 ・ 配 管 接 続 部						
		放 出 表 示 灯						
	局所放出方式	警 報 装 置						
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁						
		配 管 ・ 配 管 接 続 部						
移動式	ノ ズ ル 開 閉 弁							
	ホ ー ス ・ ホ ー ス 接 続 部							
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

