

屋 外 消 火 栓 設 備 点 検 票						
名 称				防 火 管理 者	㊟	
所 在				立 会 者	㊟	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日			
点 検 者	資 格 番 号	点 検 者 所 属 会 社	社 名 TEL			
	氏 名 ㊟		住 所			
点 設 備 検 名	ポンプ	製 造 者 名		電 動 機	製 造 者 名	
		型 式 等			型 式 等	
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
水 源	貯 水 槽	種 別				
	水 量		m <sup>3</sup>			
	水 状					
	給 水 装 置					
	水 位 計					
	圧 力 計					
	バ ル ブ 類					
加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ の 制 御 装 置 式	周 围 の 状 況				
		外 形				
		表 示				
		電 圧 計 ・ 電 流 計	V	A		
		開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類				
		ヒ ュ ー ズ 類		A		
		継 電 器				
		表 示 灯				
		結 線 接 続				
		接 地		種 接 地		
予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第9

屋外消火栓設備（その2）

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ	起 動 装 置	直接操作部	周囲の状況				
			外形					
			表示					
			機能					
		動 装 置	遠 隔 操 作 部	周囲の状況				
				外形				
				表示				
				機能	専用	兼用		
		起 動 機 能	開 閉 用 水 圧 置	圧力スイッチ	設定圧力	MPa		
				起動用圧力タンク		MPa		
				機能	作動圧力	MPa		
		電 動 機	ポ ン プ	外形				
	回転軸							
	軸受部							
	軸継手							
	機 能	ポ ン プ	機能					
			外形					
			回転軸					
			軸受部					
			グランド部					
			連成計・圧力計					
	呼 水 装 置	呼 水 装 置	性能	MPa	ℓ/min			
			呼水槽		ℓ			
			バルブ類					
			自動給水装置					
			減水警報装置					
フ ー ト 弁	フ ー ト 弁	フート弁						
		性能試験装置						
高 架 水 槽 方 式	高 架 水 槽 方 式	高架水槽方式		MPa				
		圧力水槽方式		MPa				
減 圧 の た め の 装 置	減 圧 の た め の 装 置	減圧のための装置						
配 管 等	配 管 等	管・管継手						
		支持金具・つり金具						
		バルブ類						
		ろ過装置						
		逃し配管						

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第9

屋外消火栓設備（その3）

屋外消火栓箱等	屋外消火栓箱	位置・周囲の状況						
		外形						
		表示						
	ホース・ノズル	外形	ホース m×	ノズル径 本 mm				
		ホースの耐圧性能						
	屋外消火栓	周囲の状況						
		外形						
		標識						
		消火栓開閉弁						
	始動表示灯							
耐震措置								
総合点検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
		電動機の運転電流		A				
		運転状況						
	放水圧力		MPa					
	放水量		ℓ/min					
	減圧のための措置							
高架水槽方式・圧力水槽方式	放水圧力		MPa					
	放水量		ℓ/min					
	減圧のための措置							
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。