

## 質問回答書

件名：愛川町 第1号公園体育館空調設備賃貸借 公募型プロポーザル

番号	参考ページ	質問内容	回答
1	仕様書 1～2ページ	<p>5. 設置対象室及び空調設備の表中、室内機欄に記載の「室外機の馬力に応じ、次の温度条件（夏季28度以下、冬季22度以上）が保てるよう配置すること」について確認です。</p> <p>体育館のような大空間においては、空調計画上吹出口配置やゾーニングにより、空間特性を踏まえたエリアを中心に、段階的な温熱環境を形成する設計が一般的と認識しています。</p> <p>本件においても機器能力および配置計画に基づき、空調計画に関する設計上の考え方が示されていれば差し支えないという理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p> <p>企画提案内容書の企画提案掲載番号b3に、空調計画に関する設計上の考え方を示してください。</p> <p>なお、設計の基礎となる諸条件は参加者にて設定していただきますが、外気温度の設定は、愛川町ホームページに掲載した「令和7年 統計あいかわ」1. 土地・気象 第2表 気象の概況に記載した数値等も考慮してください。</p>