

				4月10日	5月15日	6月20日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月15日	2月19日	
番号	定期検査項目	基準値 (mg/L以下)	気温	18.3	27.6	29.3	27.0	34.8	32.4	17.8	10.8	10.0	6.9	5.8	
			水温	14.7	19.1	22.4	25.9	27.4	27.0	22.0	17.8	14.1	12.4	11.2	
基 1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
基 2	大腸菌	検出 されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003		0.0003未満											
基 4	水銀及びその化合物	0.0005		0.00005未満											
基 5	セレン及びその化合物	0.01		0.001未満											
基 6	鉛及びその化合物	0.01		0.001未満											
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01		0.001未満											
基 8	六価クロム化合物	0.02		0.001未満											
基 9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満			0.004未満				0.004未満			0.004未満	
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
基 11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10		1.3			0.66				0.81			0.51	
基 12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05未満											
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0		0.014											
基 14	四塩化炭素	0.002		0.0001未満											
基 15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満											
基 16	シス1,2ジクロロエチレン及び トランス1,2ジクロロエチレン	0.04		0.0002未満											
基 17	ジクロロメタン	0.02		0.0001未満											
基 18	テトラクロロエチレン	0.01		0.0001未満											
基 19	トリクロロエチレン	0.01		0.0001未満											
基 20	ベンゼン	0.01		0.0001未満											
基 21	塩素酸	0.6		0.06未満			0.06未満				0.06未満			0.06未満	
基 22	クロロ酢酸	0.02		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
基 23	クロロホルム	0.06		0.0002			0.0010				0.0003			0.0001未満	
基 24	ジクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.003				0.001未満			0.001未満	
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.0006			0.0009				0.0006			0.0005	
基 26	臭素酸	0.01		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
基 27	総トリハロメタン	0.1		0.0014			0.0031				0.0017			0.0010	
基 28	トリクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.0006			0.0010				0.0006			0.0004	
基 30	ブロモホルム	0.09		0.0001未満			0.0002				0.0002			0.0001	
基 31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0		0.001											
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.001未満											
基 34	鉄及びその化合物	0.3		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	
基 35	銅及びその化合物	1.0		0.004			0.006				0.007			0.003	
基 36	ナトリウム及びその化合物	200		4.5											
基 37	マンガン及びその化合物	0.05		0.001未満											
基 38	塩化物イオン	200	2.0	2.5	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.7	
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300		60			56				58			46	
基 40	蒸発残留物	500		108			85				106			81	
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2		0.02未満											
基 42	ジェオスミン	0.00001		0.000001未満											
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000001未満											
基 44	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満											
基 45	フェノール類	0.005		0.0005未満											
基 46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
基 47	pH値	5.8～8.6	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	
基 48	味	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	
基 49	臭気	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	
基 50	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
基 51	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	
〃	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	
〃	PFOS及びPFOA	0.00005(暫定)		0.000005未満											

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L以下)	検査結果												
			4月10日	5月15日	6月20日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月15日	2月19日		
			気温	20.1	24.2	31.1	29.6	35.2	33.8	18.8	17.0	12.4	9.8	8.2	
		水温	15.2	19.1	22.4	24.8	27.2	26.4	21.8	15.8	11.5	10.8	10.1		
基 1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基 2	大腸菌	検出 されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003		0.0003未満											
基 4	水銀及びその化合物	0.0005		0.00005未満											
基 5	セレン及びその化合物	0.01		0.001未満											
基 6	鉛及びその化合物	0.01		0.001未満											
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01		0.001未満											
基 8	六価クロム化合物	0.02		0.001未満											
基 9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10		1.3			0.66			0.80			0.51		
基 12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05未満											
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0		0.014											
基 14	四塩化炭素	0.002		0.0001未満											
基 15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満											
基 16	シス1,2シクロエチレン及び トランス1,2シクロエチレン	0.04		0.0002未満											
基 17	ジクロロメタン	0.02		0.0001未満											
基 18	テトラクロロエチレン	0.01		0.0001未満											
基 19	トリクロロエチレン	0.01		0.0001未満											
基 20	ベンゼン	0.01		0.0001未満											
基 21	塩素酸	0.6		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
基 22	クロロ酢酸	0.02		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 23	クロロホルム	0.06		0.0004			0.0015			0.0005			0.0001未満		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.005			0.001未満			0.001未満		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.0009			0.0012			0.0008			0.0006		
基 26	臭素酸	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1		0.0023			0.0043			0.0023			0.0012		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.0009			0.0014			0.0008			0.0005		
基 30	ブロモホルム	0.09		0.0001			0.0002			0.0002			0.0001		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0		0.002											
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.001											
基 34	鉄及びその化合物	0.3		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
基 35	銅及びその化合物	1.0		0.004			0.008			0.013			0.006		
基 36	ナトリウム及びその化合物	200		4.5											
基 37	マンガン及びその化合物	0.05		0.001未満											
基 38	塩化物イオン	200	2.1	2.4	2.1	2.0	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7		
基 39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300		60			56			61			47		
基 40	蒸発残留物	500		106			85			109			85		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2		0.02未満											
基 42	ジェオスミン	0.00001		0.000001未満											
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000001未満											
基 44	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満											
基 45	フェノール類	0.005		0.0005未満											
基 46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
基 47	pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3		
基 48	味	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無		
基 49	臭気	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無		
基 50	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満		
基 51	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満		
／	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3		
／	PFOS及びPFOA	0.00005（暫定）		0.000005未満											

番号		定期検査項目	基準値 (mg/L以下)	4月10日	5月15日	6月20日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月15日	2月19日		
				気温	18.0	22.3	31.2	27.9	32.4	31.8	17.8	10.6	10.2	7.5		6.8
				水温	14.3	17.1	18.2	21.2	21.8	22.1	19.6	17.0	12.2	12.6		12.6
基 1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
基 2	大腸菌	検出 されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003		0.0003未満												
基 4	水銀及びその化合物	0.0005		0.00005未満												
基 5	セレン及びその化合物	0.01		0.001未満												
基 6	鉛及びその化合物	0.01		0.001未満												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01		0.001未満												
基 8	六価クロム化合物	0.02		0.001未満												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満				0.004未満		
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10		1.3			0.61			0.78				0.51		
基 12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05未満												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0		0.012												
基 14	四塩化炭素	0.002		0.0001未満												
基 15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満												
基 16	シス1,2ジクロロエチレン及び トランス1,2ジクロロエチレン	0.04		0.0002未満												
基 17	ジクロロメタン	0.02		0.0001未満												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01		0.0001未満												
基 19	トリクロロエチレン	0.01		0.0001未満												
基 20	ベンゼン	0.01		0.0001未満												
基 21	塩素酸	0.6		0.06未満			0.06未満			0.06未満				0.06未満		
基 22	クロロ酢酸	0.02		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		
基 23	クロロホルム	0.06		0.0001未満			0.0008			0.0001				0.0001未満		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03		0.002			0.002			0.001未満				0.001未満		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.0004			0.0008			0.0005				0.0004		
基 26	臭素酸	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1		0.0008			0.0026			0.0010				0.0007		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.0004			0.0008			0.0004				0.0003		
基 30	ブロモホルム	0.09		0.0001未満			0.0002			0.0001未満				0.0001未満		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005未満			0.005未満			0.005未満				0.005未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0		0.001												
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.001												
基 34	鉄及びその化合物	0.3		0.01未満			0.01未満			0.01未満				0.01未満		
基 35	銅及びその化合物	1.0		0.009			0.023			0.096				0.019		
基 36	ナトリウム及びその化合物	200		4.1												
基 37	マンガン及びその化合物	0.05		0.001未満												
基 38	塩化物イオン	200	2.0	2.4	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7		
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300		53			53			57				46		
基 40	蒸発残留物	500		99			84			110				81		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2		0.02未満												
基 42	ジェオスミン	0.00001		0.000001未満												
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000001未満												
基 44	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満												
基 45	フェノール類	0.005		0.0005未満												
基 46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
基 47	pH値	5.8～8.6	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2		
基 48	味	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無		
基 49	臭気	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無		
基 50	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満		
基 51	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満		
〳	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3		
〳	PFOS及びPFOA	0.00005(暫定)		0.000005未満												

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L 以下)	検査結果											
			4月10日	5月15日	6月20日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月15日	2月19日	
			気温	18.7	24.9	31.4	29.9	35.8	33.1	18.1	12.8	11.4	7.0	7.4
		水温	14.8	17.2	21.8	23.2	25.0	24.2	21.1	17.2	14.3	12.7	12.0	
基 1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基 2	大腸菌	検出 されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003		0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005		0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01		0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01		0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01		0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02		0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10		1.3			0.62			0.78			0.51	
基 12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0		0.013										
基 14	四塩化炭素	0.002		0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満										
基 16	シス1,2ジクロロエチレン及び トランス1,2ジクロロエチレン	0.04		0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02		0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01		0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01		0.0001未満										
基 20	ベンゼン	0.01		0.0001未満										
基 21	塩素酸	0.6		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
基 22	クロロ酢酸	0.02		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 23	クロロホルム	0.06		0.0001未満			0.0004			0.0001			0.0001未満	
基 24	ジクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満	
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.0003			0.0005			0.0004			0.0004	
基 26	臭素酸	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 27	総トリハロメタン	0.1		0.0006			0.0015			0.0009			0.0007	
基 28	トリクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.0003			0.0005			0.0004			0.0004	
基 30	ブロモホルム	0.09		0.0001未満			0.0001			0.0001未満			0.0001未満	
基 31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0		0.001未満										
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.001										
基 34	鉄及びその化合物	0.3		0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
基 35	銅及びその化合物	1.0		0.007			0.021			0.011			0.012	
基 36	ナトリウム及びその化合物	200		4.0										
基 37	マンガン及びその化合物	0.05		0.001未満										
基 38	塩化物イオン	200	2.0	2.4	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	
基 39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300		52			53			56			46	
基 40	蒸発残留物	500		109			82			111			83	
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2		0.02未満										
基 42	ジェオスミン	0.00001		0.000001未満										
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000001未満										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満										
基 45	フェノール類	0.005		0.0005未満										
基 46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
基 47	pH値	5.8～8.6	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	
基 48	味	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	
基 49	臭気	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	
基 50	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
基 51	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	
〃	残留塩素	0.1mg/l以上	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	
〃	PFOS及びPFOA	0.00005（暫定）		0.000005未満										

番号		定期検査項目	基準値 (mg/L以下)	検査結果											検査実施年月	
				4月10日		5月15日	6月20日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月15日	2月19日	
				気温	19.6	21.5	29.2	29.3	34.2	31.0	18.1	9.3	7.8	7.2	4.3	
		水温	14.3	18.1	23.6	26.3	28.0	28.0	22.0	16.6	12.6	10.5	10.9			
基 1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
基 2	大腸菌	検出 されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003		0.0003未満												
基 4	水銀及びその化合物	0.0005		0.00005未満												
基 5	セレン及びその化合物	0.01		0.001未満												
基 6	鉛及びその化合物	0.01		0.001未満												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01		0.001未満												
基 8	六価クロム化合物	0.02		0.001未満												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
基 11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10		1.40			0.62			0.78			0.50			
基 12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05未満												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0		0.012												
基 14	四塩化炭素	0.002		0.0001未満												
基 15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満												
基 16	ジス1,2ジクロロエチレン及び トランス1,2ジクロロエチレン	0.04		0.0002未満												
基 17	ジクロロメタン	0.02		0.0001未満												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01		0.0001未満												
基 19	トリクロロエチレン	0.01		0.0001未満												
基 20	ベンゼン	0.01		0.0001未満												
基 21	塩素酸	0.6		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			
基 22	クロロ酢酸	0.02		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
基 23	クロロホルム	0.06		0.0001未満			0.0007			0.0003			0.0001未満			
基 24	ジクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
基 25	ジブromクロロメタン	0.1		0.0005			0.0007			0.0006			0.0004			
基 26	臭素酸	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
基 27	総トリハロメタン	0.1		0.0009			0.0023			0.0015			0.0008			
基 28	トリクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
基 29	ブromジクロロメタン	0.03		0.0004			0.0008			0.0005			0.0004			
基 30	ブromホルム	0.09		0.0001未満			0.0001			0.0001			0.0001未満			
基 31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0		0.007												
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.001												
基 34	鉄及びその化合物	0.3		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			
基 35	銅及びその化合物	1.0		0.012			0.040			0.031			0.021			
基 36	ナトリウム及びその化合物	200		4.1												
基 37	マンガン及びその化合物	0.05		0.001未満												
基 38	塩化物イオン	200	2.0	2.4	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7			
基 39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300		54			58			58			46			
基 40	蒸発残留物	500		104			83			106			81			
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2		0.02未満												
基 42	ジェオスミン	0.00001		0.000001未満												
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000001未満												
基 44	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満												
基 45	フェノール類	0.005		0.0005未満												
基 46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
基 47	pH値	5.8～8.6	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1			
基 48	味	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無		
基 49	臭気	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無		
基 50	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満		
基 51	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満		
／	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3			
／	PFOS及びPFOA	0.00005（暫定）		0.000005未満												

				4月10日	5月15日	6月20日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月15日	2月19日	
番号	定期検査項目	基準値 (mg/L以下)	気温	17.2	23.2	28.9	28.0	32.8	31.2	18.0	10.3	9.6	6.9	4.8	
			水温	15.0	18.2	21.3	22.5	23.2	25.1	20.0	15.2	12.7	10.5	11.4	
基 1	一般細菌	100個/ml	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	
基 2	大腸菌	検出 されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003		0.0003未満											
基 4	水銀及びその化合物	0.0005		0.00005未満											
基 5	セレン及びその化合物	0.01		0.001未満											
基 6	鉛及びその化合物	0.01		0.001未満											
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01		0.001未満											
基 8	六価クロム化合物	0.02		0.001未満											
基 9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満				0.004未満			0.004未満			0.004未満	
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10		4.5				4.1			3.8			3.6	
基 12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05未満											
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0		0.009											
基 14	四塩化炭素	0.002		0.0001未満											
基 15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満											
基 16	シス1,2ジクロロエチレン及び トランス1,2ジクロロエチレン	0.04		0.0002未満											
基 17	ジクロロメタン	0.02		0.0001未満											
基 18	テトラクロロエチレン	0.01		0.0001未満											
基 19	トリクロロエチレン	0.01		0.0001未満											
基 20	ベンゼン	0.01		0.0001未満											
基 21	塩素酸	0.6		0.07				0.07			0.06未満			0.06未満	
基 22	クロロ酢酸	0.02		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 23	クロロホルム	0.06		0.0001未満				0.0002			0.0001未満			0.0001未満	
基 24	ジクロロ酢酸	0.03		0.001未満				0.006			0.001未満			0.001未満	
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.0033				0.0049			0.0036			0.0044	
基 26	臭素酸	0.01		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 27	総トリハロメタン	0.1		0.0085				0.012			0.0083			0.0097	
基 28	トリクロロ酢酸	0.03		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.0008				0.0011			0.0009			0.0012	
基 30	ブロモホルム	0.09		0.0044				0.0063			0.0038			0.0041	
基 31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満	
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0		0.001未満											
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.002											
基 34	鉄及びその化合物	0.3		0.01未満				0.01未満			0.01未満			0.01未満	
基 35	銅及びその化合物	1.0		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001	
基 36	ナトリウム及びその化合物	200		7.4											
基 37	マンガン及びその化合物	0.05		0.001未満											
基 38	塩化物イオン	200	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6	5.4	5.4	5.3	5.4	5.2	5.2		
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300		100				99			100			100	
基 40	蒸発残留物	500		221				181			201			178	
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2		0.02未満											
基 42	ジェオスミン	0.00001		0.000001未満											
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000001未満											
基 44	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満											
基 45	フェノール類	0.005		0.0005未満											
基 46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3		
基 47	pH値	5.8～8.6	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9	8.0	
基 48	味	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	
基 49	臭気	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	
基 50	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
基 51	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	
〃	残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	
〃	PFOS及びPFOA	0.00005(暫定)		0.000005未満											

