令和7年度　細野系浄水　　採水場所:消防署半原分署

番号	定期検査項目	基準値(mg/L以下)		4月10日	5月15日	6月20日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月15日	2月19日	3月12日
			気温	18.3	27.6	29.3	27.0	34.8	32.4	17.8	10.8	10.0	6.9	5.8	8.3
			水温	14.7	19.1	22.4	25.9	27.4	27.0	22.0	17.8	14.1	12.4	11.2	12.8
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			1.3			0.66			0.81			0.51	
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.014										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 21	塩素酸	0.6			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
基 22	クロロ酢酸	0.02			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 23	クロロホルム	0.06			0.0002			0.0010			0.0003			0.0001未満	
基 24	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.003			0.001未満			0.001未満	
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0006			0.0009			0.0006			0.0005	
基 26	臭素酸	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 27	総トリハロメタン	0.1			0.0014			0.0031			0.0017			0.0010	
基 28	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0006			0.0010			0.0006			0.0004	
基 30	ブロモホルム	0.09			0.0001未満			0.0002			0.0002			0.0001	
基 31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.001										
基 33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.001未満										
基 34	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
基 35	銅及びその化合物	1.0			0.004			0.006			0.007			0.003	
基 36	ナトリウム及びその化合物	200			4.5										
基 37	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 38	塩化物イオン	200		2.0	2.5	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9	1.9	1.8	1.9	1.7	1.9
基 39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300			60			56			58			46	
基 40	蒸発残留物	500			108			85			106			81	
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 42	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 45	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3		0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
基 47	pH値	5.8～8.6		7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
基 48	味	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
基 49	臭気	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
基 50	色度	5度		1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
基 51	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
	PFOS及びPFOA	0.00005(暫定)			0.000005未満										

令和7年度　塩川系浄水　　採水場所：半原公民館（ラビンプラザ）

番号	定期検査項目	基準値（mg/L以下）		4月10日	5月15日	6月20日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月15日	2月19日	3月12日
			気温	20.1	24.2	31.1	29.6	35.2	33.8	18.8	17.0	12.4	9.8	8.2	11.9
			水温	15.2	19.1	22.4	24.8	27.2	26.4	21.8	15.8	11.5	10.8	10.1	12.3
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			1.3			0.66			0.80			0.51	
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.014										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 21	塩素酸	0.6			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
基 22	クロロ酢酸	0.02			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 23	クロロホルム	0.06			0.0004			0.0015			0.0005			0.0001未満	
基 24	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.005			0.001未満			0.001未満	
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0009			0.0012			0.0008			0.0006	
基 26	臭素酸	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 27	総トリハロメタン	0.1			0.0023			0.0043			0.0023			0.0012	
基 28	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0009			0.0014			0.0008			0.0005	
基 30	ブロモホルム	0.09			0.0001			0.0002			0.0002			0.0001	
基 31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.002										
基 33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.001										
基 34	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
基 35	銅及びその化合物	1.0			0.004			0.008			0.013			0.006	
基 36	ナトリウム及びその化合物	200			4.5										
基 37	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 38	塩化物イオン	200		2.1	2.4	2.1	2.0	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	1.9
基 39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300			60			56			61			47	
基 40	蒸発残留物	500			106			85			109			85	
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 42	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 45	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
基 47	pH値	5.8～8.6		7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3
基 48	味	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
基 49	臭気	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
基 50	色度	5度		1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
基 51	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
	PFOS及びPFOA	0.00005（暫定）			0.000005未満										

令和7年度　戸倉系浄水　　採水場所:愛川受水池

番号	定期検査項目	基準値(mg/L以下)		4月10日	5月15日	6月20日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月15日	2月19日	3月12日
			気温	18.0	22.3	31.2	27.9	32.4	31.8	17.8	10.6	10.2	7.5	6.8	12.7
			水温	14.3	17.1	18.2	21.2	21.8	22.1	19.6	17.0	12.2	12.6	12.6	8.6
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			1.3			0.61			0.78			0.51	
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.012										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 21	塩素酸	0.6			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
基 22	クロロ酢酸	0.02			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 23	クロロホルム	0.06			0.0001未満			0.0008			0.0001			0.0001未満	
基 24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002			0.002			0.001未満			0.001未満	
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0004			0.0008			0.0005			0.0004	
基 26	臭素酸	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 27	総トリハロメタン	0.1			0.0008			0.0026			0.0010			0.0007	
基 28	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0004			0.0008			0.0004			0.0003	
基 30	ブロモホルム	0.09			0.0001未満			0.0002			0.0001未満			0.0001未満	
基 31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.001										
基 33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.001										
基 34	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
基 35	銅及びその化合物	1.0			0.009			0.023			0.096			0.019	
基 36	ナトリウム及びその化合物	200			4.1										
基 37	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 38	塩化物イオン	200		2.0	2.4	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.9
基 39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300			53			53			57			46	
基 40	蒸発残留物	500			99			84			110			81	
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 42	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 45	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
基 47	pH値	5.8～8.6		7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1
基 48	味	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
基 49	臭気	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
基 50	色度	5度		1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
基 51	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
	PFOS及びPFOA	0.00005(暫定)			0.000005未満										

令和7年度　戸倉系浄水　　採水場所：田代マンホールポンプ場

番号	定期検査項目	基準値(mg/L以下)		4月10日	5月15日	6月20日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月15日	2月19日	3月12日
			気温	18.7	24.9	31.4	29.9	35.8	33.1	18.1	12.8	11.4	7.0	7.4	9.9
			水温	14.8	17.2	21.8	23.2	25.0	24.2	21.1	17.2	14.3	12.7	12.0	13.5
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			1.3			0.62			0.78			0.51	
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.013										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 21	塩素酸	0.6			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
基 22	クロロ酢酸	0.02			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 23	クロロホルム	0.06			0.0001未満			0.0004			0.0001			0.0001未満	
基 24	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満	
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0003			0.0005			0.0004			0.0004	
基 26	臭素酸	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 27	総トリハロメタン	0.1			0.0006			0.0015			0.0009			0.0007	
基 28	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0003			0.0005			0.0004			0.0004	
基 30	ブロモホルム	0.09			0.0001未満			0.0001			0.0001未満			0.0001未満	
基 31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.001未満										
基 33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.001										
基 34	鉄及びその化合物	0.3			0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
基 35	銅及びその化合物	1.0			0.007			0.021			0.011			0.012	
基 36	ナトリウム及びその化合物	200			4.0										
基 37	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 38	塩化物イオン	200		2.0	2.4	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9
基 39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300			52			53			56			46	
基 40	蒸発残留物	500			109			82			111			83	
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 42	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 45	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
基 47	pH値	5.8～8.6		7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1
基 48	味	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
基 49	臭気	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
基 50	色度	5度		1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
基 51	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
	PFOS及びPFOA	0.00005（暫定）			0.000005未満										

令和7年度　戸倉系浄水　　採水場所：三増公園

番号	定期検査項目	基準値(mg/L以下)		4月10日	5月15日	6月20日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月15日	2月19日	3月12日
			気温	19.6	21.5	29.2	29.3	34.2	31.0	18.1	9.3	7.8	7.2	4.3	9.0
			水温	14.3	18.1	23.6	26.3	28.0	28.0	22.0	16.6	12.6	10.5	10.9	11.0
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			1.40			0.62			0.78			0.50	
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.012										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 21	塩素酸	0.6			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
基 22	クロロ酢酸	0.02			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 23	クロロホルム	0.06			0.0001未満			0.0007			0.0003			0.0001未満	
基 24	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0005			0.0007			0.0006			0.0004	
基 26	臭素酸	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 27	総トリハロメタン	0.1			0.0009			0.0023			0.0015			0.0008	
基 28	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0004			0.0008			0.0005			0.0004	
基 30	ブロモホルム	0.09			0.0001未満			0.0001			0.0001			0.0001未満	
基 31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.007										
基 33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.001										
基 34	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
基 35	銅及びその化合物	1.0			0.012			0.040			0.031			0.021	
基 36	ナトリウム及びその化合物	200			4.1										
基 37	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 38	塩化物イオン	200		2.0	2.4	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.9
基 39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300			54			58			58			46	
基 40	蒸発残留物	500			104			83			106			81	
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 42	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 45	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
基 47	pH値	5.8～8.6		7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1
基 48	味	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
基 49	臭気	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
基 50	色度	5度		1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
基 51	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
	PFOS及びPFOA	0.00005（暫定）			0.000005未満										

令和7年度　高峰系浄水　　採水場所：消防団第2分団第2部器具舎

番号	定期検査項目	基準値(mg/L以下)		4月10日	5月15日	6月20日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月15日	2月19日	3月12日
			気温	17.2	23.2	28.9	28.0	32.8	31.2	18.0	10.3	9.6	6.9	4.8	8.6
			水温	15.0	18.2	21.3	22.5	23.2	25.1	20.0	15.2	12.7	10.5	11.4	11.2
基 1	一般細菌	100個/ml		1	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	1
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			4.5			4.1			3.8			3.6	
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.009										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 21	塩素酸	0.6			0.07			0.07			0.06未満			0.06未満	
基 22	クロロ酢酸	0.02			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 23	クロロホルム	0.06			0.0001未満			0.0002			0.0001未満			0.0001未満	
基 24	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.006			0.001未満			0.001未満	
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0033			0.0049			0.0036			0.0044	
基 26	臭素酸	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 27	総トリハロメタン	0.1			0.0085			0.012			0.0083			0.0097	
基 28	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0008			0.0011			0.0009			0.0012	
基 30	ブロモホルム	0.09			0.0044			0.0063			0.0038			0.0041	
基 31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.001未満										
基 33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.002										
基 34	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
基 35	銅及びその化合物	1.0			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001	
基 36	ナトリウム及びその化合物	200			7.4										
基 37	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 38	塩化物イオン	200		5.7	5.7	5.7	5.6	5.6	5.4	5.4	5.3	5.4	5.2	5.2	5.4
基 39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300			100			99			100			100	
基 40	蒸発残留物	500			221			181			201			178	
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 42	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 45	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3		0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
基 47	pH値	5.8～8.6		8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9	8.0	8.0
基 48	味	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
基 49	臭気	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
基 50	色度	5度		1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
基 51	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
	PFOS及びPFOA	0.00005（暫定）			0.000005未満										

令和7年度　中津系浄水　　採水場所:旧坂本児童館跡地

番号	定期検査項目	基準値(mg/L以下)		4月10日	5月15日	6月20日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月15日	2月19日	3月12日
			気温	22.0	25.8	30.0	30.0	37.2	33.2	18.7	16.8	15.8	10.5	11.2	11.9
			水温	14.5	17.6	19.2	21.8	24.0	23.8	20.8	18.0	15.4	13.8	12.6	13.4
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			1.8			1.1			1.5			1.0	
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.011										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 21	塩素酸	0.6			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
基 22	クロロ酢酸	0.02			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 23	クロロホルム	0.06			0.0001			0.0008			0.0002			0.0001未満	
基 24	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満			0.004			0.001未満	
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0009			0.0014			0.0009			0.0006	
基 26	臭素酸	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 27	総トリハロメタン	0.1			0.0020			0.0039			0.0021			0.0012	
基 28	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0008			0.0012			0.0006			0.0004	
基 30	ブロモホルム	0.09			0.0002			0.0005			0.0004			0.0002	
基 31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.002										
基 33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.001										
基 34	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
基 35	銅及びその化合物	1.0			0.004			0.006			0.005			0.005	
基 36	ナトリウム及びその化合物	200			4.5										
基 37	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 38	塩化物イオン	200		2.8	2.9	2.8	2.8	2.6	2.7	2.6	2.7	2.6	2.6	2.4	2.6
基 39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300			61			58			66			59	
基 40	蒸発残留物	500			126			92			121			99	
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 42	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 45	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3		0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
基 47	pH値	5.8～8.6		7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3
基 48	味	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
基 49	臭気	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
基 50	色度	5度		1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
基 51	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
	PFOS及びPFOA	0.00005(暫定)			0.000005未満										