令和7年度　細野系浄水　　採水場所：消防署半原分署

番号	定期検査項目	基準値（mg/L以下）		4月10日	5月15日										
			気温	18.3	27.6										
			水温	14.7	19.1										
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0										
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出										
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満										
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満										
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			1.3										
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.014										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 21	塩素酸	0.6			0.06未満										
基 22	クロロ酢酸	0.02			0.001未満										
基 23	クロロホルム	0.06			0.0002										
基 24	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満										
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0006										
基 26	臭素酸	0.01			0.001未満										
基 27	総トリハロメタン	0.1			0.0014										
基 28	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満										
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0006										
基 30	ブロモホルム	0.09			0.0001未満										
基 31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満										
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.001										
基 33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.001未満										
基 34	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満										
基 35	銅及びその化合物	1.0			0.004										
基 36	ナトリウム及びその化合物	200			4.5										
基 37	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 38	塩化物イオン	200		2.0	2.5										
基 39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300			60										
基 40	蒸発残留物	500			108										
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 42	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 45	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3		0.2	0.2										
基 47	pH値	5.8～8.6		7.2	7.3										
基 48	味	異常でないこと		異常無	異常無										
基 49	臭気	異常でないこと		異常無	異常無										
基 50	色度	5度		1度未満	1度未満										
基 51	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満										
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.3	0.4										
	PFOS及びPFOA	0.00005（暫定）			0.000005未満										

令和7年度　塩川系浄水　　採水場所：半原公民館（ラビンプラザ）

番号	定期検査項目	基準値（mg/L以下）		4月10日	5月15日										
			気温	20.1	24.2										
			水温	15.2	19.1										
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0										
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出										
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満										
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満										
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			1.3										
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.014										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 21	塩素酸	0.6			0.06未満										
基 22	クロロ酢酸	0.02			0.001未満										
基 23	クロロホルム	0.06			0.0004										
基 24	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満										
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0009										
基 26	臭素酸	0.01			0.001未満										
基 27	総トリハロメタン	0.1			0.0023										
基 28	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満										
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0009										
基 30	ブロモホルム	0.09			0.0001										
基 31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満										
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.002										
基 33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.001										
基 34	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満										
基 35	銅及びその化合物	1.0			0.004										
基 36	ナトリウム及びその化合物	200			4.5										
基 37	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 38	塩化物イオン	200		2.1	2.4										
基 39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300			60										
基 40	蒸発残留物	500			106										
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 42	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 45	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3		0.2	0.2										
基 47	pH値	5.8～8.6		7.3	7.4										
基 48	味	異常でないこと		異常無	異常無										
基 49	臭気	異常でないこと		異常無	異常無										
基 50	色度	5度		1度未満	1度未満										
基 51	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満										
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.3	0.3										
	PFOS及びPFOA	0.00005（暫定）			0.000005未満										

令和7年度　戸倉系浄水　　採水場所：愛川受水池

番号	定期検査項目	基準値（mg/L以下）		4月10日	5月15日										
			気温	18.0	22.3										
			水温	14.3	17.1										
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0										
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出										
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満										
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満										
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			1.3										
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.012										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 21	塩素酸	0.6			0.06未満										
基 22	クロロ酢酸	0.02			0.001未満										
基 23	クロロホルム	0.06			0.0001未満										
基 24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002										
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0004										
基 26	臭素酸	0.01			0.001未満										
基 27	総トリハロメタン	0.1			0.0008										
基 28	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満										
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0004										
基 30	ブロモホルム	0.09			0.0001未満										
基 31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満										
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.001										
基 33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.001										
基 34	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満										
基 35	銅及びその化合物	1.0			0.009										
基 36	ナトリウム及びその化合物	200			4.1										
基 37	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 38	塩化物イオン	200		2.0	2.4										
基 39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300			53										
基 40	蒸発残留物	500			99										
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 42	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 45	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3		0.2	0.2										
基 47	pH値	5.8～8.6		7.1	7.2										
基 48	味	異常でないこと		異常無	異常無										
基 49	臭気	異常でないこと		異常無	異常無										
基 50	色度	5度		1度未満	1度未満										
基 51	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満										
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.3	0.4										
	PFOS及びPFOA	0.00005（暫定）			0.000005未満										

令和7年度　戸倉系浄水　　採水場所：田代マンホールポンプ場

番号	定期検査項目	基準値（mg/L以下）		4月10日	5月15日										
			気温	18.7	24.9										
			水温	14.8	17.2										
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0										
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出										
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満										
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満										
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			1.3										
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.013										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 21	塩素酸	0.6			0.06未満										
基 22	クロロ酢酸	0.02			0.001未満										
基 23	クロロホルム	0.06			0.0001未満										
基 24	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満										
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0003										
基 26	臭素酸	0.01			0.001未満										
基 27	総トリハロメタン	0.1			0.0006										
基 28	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満										
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0003										
基 30	ブロモホルム	0.09			0.0001未満										
基 31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満										
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.001未満										
基 33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.001										
基 34	鉄及びその化合物	0.3			0.01										
基 35	銅及びその化合物	1.0			0.007										
基 36	ナトリウム及びその化合物	200			4.0										
基 37	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 38	塩化物イオン	200		2.0	2.4										
基 39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300			52										
基 40	蒸発残留物	500			109										
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 42	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 45	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3		0.2	0.2										
基 47	pH値	5.8～8.6		7.1	7.2										
基 48	味	異常でないこと		異常無	異常無										
基 49	臭気	異常でないこと		異常無	異常無										
基 50	色度	5度		1度未満	1度未満										
基 51	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満										
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.4	0.3										
	PFOS及びPFOA	0.00005（暫定）			0.000005未満										

令和7年度　戸倉系浄水　　採水場所：三増公園

番号	定期検査項目	基準値（mg/L以下）		4月10日	5月15日										
			気温	19.6	21.5										
			水温	14.3	18.1										
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0										
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出										
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満										
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満										
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			1.40										
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.012										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 21	塩素酸	0.6			0.06未満										
基 22	クロロ酢酸	0.02			0.001未満										
基 23	クロロホルム	0.06			0.0001未満										
基 24	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満										
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0005										
基 26	臭素酸	0.01			0.001未満										
基 27	総トリハロメタン	0.1			0.0009										
基 28	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満										
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0004										
基 30	ブロモホルム	0.09			0.0001未満										
基 31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満										
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.007										
基 33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.001										
基 34	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満										
基 35	銅及びその化合物	1.0			0.012										
基 36	ナトリウム及びその化合物	200			4.1										
基 37	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 38	塩化物イオン	200		2.0	2.4										
基 39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300			54										
基 40	蒸発残留物	500			104										
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 42	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 45	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3		0.2	0.2										
基 47	pH値	5.8～8.6		7.2	7.2										
基 48	味	異常でないこと		異常無	異常無										
基 49	臭気	異常でないこと		異常無	異常無										
基 50	色度	5度		1度未満	1度未満										
基 51	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満										
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.3	0.3										
	PFOS及びPFOA	0.00005（暫定）			0.000005未満										

令和7年度　高峰系浄水　　採水場所：消防団第2分団第2部器具舎

番号	定期検査項目	基準値（mg/L以下）		4月10日	5月15日										
			気温	17.2	23.2										
			水温	15.0	18.2										
基 1	一般細菌	100個/ml		1	0										
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出										
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満										
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満										
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			4.5										
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.009										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 21	塩素酸	0.6			0.07										
基 22	クロロ酢酸	0.02			0.001未満										
基 23	クロロホルム	0.06			0.0001未満										
基 24	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満										
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0033										
基 26	臭素酸	0.01			0.001未満										
基 27	総トリハロメタン	0.1			0.0085										
基 28	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満										
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0008										
基 30	ブロモホルム	0.09			0.0044										
基 31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満										
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.001未満										
基 33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.002										
基 34	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満										
基 35	銅及びその化合物	1.0			0.001未満										
基 36	ナトリウム及びその化合物	200			7.4										
基 37	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 38	塩化物イオン	200		5.7	5.7										
基 39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300			100										
基 40	蒸発残留物	500			221										
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 42	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 45	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3		0.2	0.2										
基 47	pH値	5.8～8.6		8.0	8.0										
基 48	味	異常でないこと		異常無	異常無										
基 49	臭気	異常でないこと		異常無	異常無										
基 50	色度	5度		1度未満	1度未満										
基 51	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満										
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.2	0.3										
	PFOS及びPFOA	0.00005（暫定）			0.000005未満										

令和7年度　中津系浄水　　採水場所:旧坂本児童館跡地

番号	定期検査項目	基準値(mg/L以下)		4月10日	5月15日										
			気温	22.0	25.8										
			水温	14.5	17.6										
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0										
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出										
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満										
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満										
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			1.8										
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.011										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 21	塩素酸	0.6			0.06未満										
基 22	クロロ酢酸	0.02			0.001未満										
基 23	クロロホルム	0.06			0.0001										
基 24	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満										
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0009										
基 26	臭素酸	0.01			0.001未満										
基 27	総トリハロメタン	0.1			0.0020										
基 28	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満										
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0008										
基 30	ブロモホルム	0.09			0.0002										
基 31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満										
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.002										
基 33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.001										
基 34	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満										
基 35	銅及びその化合物	1.0			0.004										
基 36	ナトリウム及びその化合物	200			4.5										
基 37	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 38	塩化物イオン	200		2.8	2.9										
基 39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300			61										
基 40	蒸発残留物	500			126										
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 42	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 45	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3		0.2	0.2										
基 47	pH値	5.8～8.6		7.3	7.4										
基 48	味	異常でないこと		異常無	異常無										
基 49	臭気	異常でないこと		異常無	異常無										
基 50	色度	5度		1度未満	1度未満										
基 51	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満										
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.4	0.4										
	PFOS及びPFOA	0.00005(暫定)			0.000005未満										