

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L 以下)		4月10日	5月15日	6月20日	7月17日	8月21日									
			気温	20.1	24.2	31.1	29.6	35.2									
			水温	15.2	19.1	22.4	24.8	27.2									
基 1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0										
基 2	大腸菌	検出 されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003		0.0003未満													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005		0.00005未満													
基 5	セレン及びその化合物	0.01		0.001未満													
基 6	鉛及びその化合物	0.01		0.001未満													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01		0.001未満													
基 8	六価クロム化合物	0.02		0.001未満													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満			0.004未満										
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満			0.001未満										
基 11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10		1.3			0.66										
基 12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05未満													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0		0.014													
基 14	四塩化炭素	0.002		0.0001未満													
基 15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満													
基 16	ジス1,2ジクロロエチレン及び トランス1,2ジクロロエチレン	0.04		0.0002未満													
基 17	ジクロロメタン	0.02		0.0001未満													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01		0.0001未満													
基 19	トリクロロエチレン	0.01		0.0001未満													
基 20	ベンゼン	0.01		0.0001未満													
基 21	塩素酸	0.6		0.06未満			0.06未満										
基 22	クロロ酢酸	0.02		0.001未満			0.001未満										
基 23	クロロホルム	0.06		0.0004			0.0015										
基 24	ジクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.005										
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.0009			0.0012										
基 26	臭素酸	0.01		0.001未満			0.001未満										
基 27	総トリハロメタン	0.1		0.0023			0.0043										
基 28	トリクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.001未満										
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.0009			0.0014										
基 30	ブロモホルム	0.09		0.0001			0.0002										
基 31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005未満			0.005未満										
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0		0.002													
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.001													
基 34	鉄及びその化合物	0.3		0.01未満			0.01未満										
基 35	銅及びその化合物	1.0		0.004			0.008										
基 36	ナトリウム及びその化合物	200		4.5													
基 37	マンガン及びその化合物	0.05		0.001未満													
基 38	塩化物イオン	200	2.1	2.4	2.1	2.0	1.9										
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300		60			56										
基 40	蒸発残留物	500		106			85										
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2		0.02未満													
基 42	ジェオスミン	0.00001		0.000001未満													
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000001未満													
基 44	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満													
基 45	フェノール類	0.005		0.0005未満													
基 46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
基 47	pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3										
基 48	味	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無									
基 49	臭気	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無									
基 50	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満									
基 51	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満									
〃	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3										
〃	PFOS及びPFOA	0.00005(暫定)		0.000005未満													

[illegible]

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L以下)		4月10日	5月15日	6月20日	7月17日	8月21日								
			気温	17.2	23.2	28.9	28.0	32.8								
				水温	15.0	18.2	21.3	22.5	23.2							
基 1	一般細菌	100個/ml		1	0	0	0	1								
基 2	大腸菌	検出 されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満											
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満											
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満											
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満											
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満											
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満											
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満			0.004未満								
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001未満			0.001未満								
基 11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10			4.5			4.1								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満											
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.009											
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満											
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満											
基 16	シス1,2ジクロロエチレン及び トランス1,2ジクロロエチレン	0.04			0.0002未満											
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満											
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満											
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満											
基 20	ベンゼン	0.01			0.0001未満											
基 21	塩素酸	0.6			0.07			0.07								
基 22	クロロ酢酸	0.02			0.001未満			0.001未満								
基 23	クロホルム	0.06			0.0001未満			0.0002								
基 24	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.006								
基 25	ジブromokkろメタン	0.1			0.0033			0.0049								
基 26	臭素酸	0.01			0.001未満			0.001未満								
基 27	総トリハロメタン	0.1			0.0085			0.012								
基 28	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満								
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0008			0.0011								
基 30	ブロモホルム	0.09			0.0044			0.0063								
基 31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満			0.005未満								
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.001未満											
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.002											
基 34	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満			0.01未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0			0.001未満			0.001未満								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200			7.4											
基 37	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満											
基 38	塩化物イオン	200		5.7	5.7	5.7	5.6	5.6								
基 39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300			100			99								
基 40	蒸発残留物	500			221			181								
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満											
基 42	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満											
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満											
基 44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満											
基 45	フェノール類	0.005			0.0005未満											
基 46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3		0.2	0.2	0.3	0.4	0.3								
基 47	pH値	5.8～8.6		8.0	8.0	7.9	8.0	8.0								
基 48	味	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無								
基 49	臭気	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無								
基 50	色度	5度		1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満								
基 51	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満								
〃	残留塩素	0.1mg/l以上		0.2	0.3	0.3	0.2	0.3								
〃	PFOS及びPFOA	0.00005（暫定）			0.000005未満											

