

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L以下)		4月10日	5月15日	6月20日	7月17日	8月21日	9月18日								
			気温	18.3	27.6	29.3	27.0	34.8	32.4								
			水温	14.7	19.1	22.4	25.9	27.4	27.0								
基 1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	1									
基 2	大腸菌	検出 されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003		0.0003未満													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005		0.00005未満													
基 5	セレン及びその化合物	0.01		0.001未満													
基 6	鉛及びその化合物	0.01		0.001未満													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01		0.001未満													
基 8	六価クロム化合物	0.02		0.001未満													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満				0.004未満									
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満				0.001未満									
基 11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10		1.3				0.66									
基 12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05未満													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0		0.014													
基 14	四塩化炭素	0.002		0.0001未満													
基 15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満													
基 16	ジス1,2ジクロロエチレン及び トランス1,2ジクロロエチレン	0.04		0.0002未満													
基 17	ジクロロメタン	0.02		0.0001未満													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01		0.0001未満													
基 19	トリクロロエチレン	0.01		0.0001未満													
基 20	ベンゼン	0.01		0.0001未満													
基 21	塩素酸	0.6		0.06未満				0.06未満									
基 22	クロロ酢酸	0.02		0.001未満				0.001未満									
基 23	クロホルム	0.06		0.0002				0.0010									
基 24	ジクロロ酢酸	0.03		0.001未満				0.003									
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.0006				0.0009									
基 26	臭素酸	0.01		0.001未満				0.001未満									
基 27	総トリハロメタン	0.1		0.0014				0.0031									
基 28	トリクロロ酢酸	0.03		0.001未満				0.001未満									
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.0006				0.0010									
基 30	ブロモホルム	0.09		0.0001未満				0.0002									
基 31	ホルムアルデヒド	0.08		0.005未満				0.005未満									
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0		0.001													
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.001未満													
基 34	鉄及びその化合物	0.3		0.01未満				0.01未満									
基 35	銅及びその化合物	1.0		0.004				0.006									
基 36	ナトリウム及びその化合物	200		4.5													
基 37	マンガン及びその化合物	0.05		0.001未満													
基 38	塩化物イオン	200	2.0	2.5	2.0	2.0	1.9	2.0									
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300		60				56									
基 40	蒸発残留物	500		108				85									
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2		0.02未満													
基 42	ジェオスミン	0.00001		0.000001未満													
基 43	2-メチルインボルネオール	0.00001		0.000001未満													
基 44	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満													
基 45	フェノール類	0.005		0.0005未満													
基 46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2									
基 47	pH値	5.8～8.6	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2									
基 48	味	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無								
基 49	臭気	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無								
基 50	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満								
基 51	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満								
基 52	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3									
基 53	PFOS及びPFOA	0.00005(暫定)		0.000005未満													

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L 以下)	検査結果														
			4月10日		5月15日	6月20日	7月17日	8月21日	9月18日								
			気温	18.0	22.3	31.2	27.9	32.4	31.8								
			水温	14.3	17.1	18.2	21.2	21.8	22.1								
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0	0	0	0	0								
基 2	大腸菌	検出 されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満												
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満												
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満												
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満												
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満			0.004未満									
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001未満			0.001未満									
基 11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10			1.3			0.61									
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.012												
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満												
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満												
基 16	シス1,2ジクロロエチレン及び トランス1,2ジクロロエチレン	0.04			0.0002未満												
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満												
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満												
基 20	ベンゼン	0.01			0.0001未満												
基 21	塩素酸	0.6			0.06未満			0.06未満									
基 22	クロロ酢酸	0.02			0.001未満			0.001未満									
基 23	クロロホルム	0.06			0.0001未満			0.0008									
基 24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002			0.002									
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0004			0.0008									
基 26	臭素酸	0.01			0.001未満			0.001未満									
基 27	総トリハロメタン	0.1			0.0008			0.0026									
基 28	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満									
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0004			0.0008									
基 30	ブロモホルム	0.09			0.0001未満			0.0002									
基 31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満			0.005未満									
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.001												
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.001												
基 34	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満			0.01未満									
基 35	銅及びその化合物	1.0			0.009			0.023									
基 36	ナトリウム及びその化合物	200			4.1												
基 37	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満												
基 38	塩化物イオン	200	2.0	2.4	1.9	1.8	1.8	1.8									
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300		53			53										
基 40	蒸発残留物	500		99			84										
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2		0.02未満													
基 42	ジェオスミン	0.00001		0.000001未満													
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000001未満													
基 44	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満													
基 45	フェノール類	0.005		0.0005未満													
基 46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2									
基 47	pH値	5.8～8.6	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1									
基 48	味	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無								
基 49	臭気	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無								
基 50	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満								
基 51	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満								
〃	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3									
〃	PFOS及びPFOA	0.00005(暫定)		0.000005未満													

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L 以下)	検査結果														
			4月10日		5月15日	6月20日	7月17日	8月21日	9月18日								
			気温	22.0	25.8	30.0	30.0	37.2	33.2								
			水温	14.5	17.6	19.2	21.8	24.0	23.8								
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0	0	0	0	0								
基 2	大腸菌	検出 されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満												
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満												
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満												
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満												
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満			0.004未満									
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001未満			0.001未満									
基 11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10			1.8			1.1									
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.011												
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満												
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満												
基 16	ジス1,2ジクロロエチレン及び トランス1,2ジクロロエチレン	0.04			0.0002未満												
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満												
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満												
基 20	ベンゼン	0.01			0.0001未満												
基 21	塩素酸	0.6			0.06未満			0.06未満									
基 22	クロロ酢酸	0.02			0.001未満			0.001未満									
基 23	クロロホルム	0.06			0.0001			0.0008									
基 24	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満									
基 25	ジブromクロロメタン	0.1			0.0009			0.0014									
基 26	臭素酸	0.01			0.001未満			0.001未満									
基 27	総トリハロメタン	0.1			0.0020			0.0039									
基 28	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満									
基 29	ブromジクロロメタン	0.03			0.0008			0.0012									
基 30	ブromホルム	0.09			0.0002			0.0005									
基 31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満			0.005未満									
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0			0.002												
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.001												
基 34	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満			0.01未満									
基 35	銅及びその化合物	1.0			0.004			0.006									
基 36	ナトリウム及びその化合物	200			4.5												
基 37	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満												
基 38	塩化物イオン	200	2.8	2.9	2.8	2.8	2.6	2.7									
基 39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300		61			58										
基 40	蒸発残留物	500		126			92										
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2		0.02未満													
基 42	ジェオスミン	0.00001		0.000001未満													
基 43	2-メチルインボルネオール	0.00001		0.000001未満													
基 44	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満													
基 45	フェノール類	0.005		0.0005未満													
基 46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2									
基 47	pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4									
基 48	味	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無								
基 49	臭気	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無								
基 50	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満								
基 51	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満								
／	残留塩素	0.1mg/l以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3									
／	PFOS及びPFOA	0.00005（暫定）		0.000005未満													