

# 令和8年度 町営水道水中の放射性物質測定結果

単位: Bq/kg(ベクレル/kg)

採水日時(予定含む)	採水場所	測定結果		
		セシウム (Cs134)	セシウム (Cs137)	ヨウ素 (I131)
令和8年 4月 9日(木) 午前9時	戸倉浄水場	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
令和8年 4月16日(木) 午前9時	高峰浄水場	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.7)
令和8年 4月23日(木) 午前9時	中津浄水場	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.6)
令和8年 7月 9日(木) 午前9時	戸倉浄水場			
令和8年 7月16日(木) 午前9時	高峰浄水場			
令和8年 7月23日(木) 午前9時	中津浄水場			
令和8年10月 8日(木) 午前9時	戸倉浄水場			
令和8年10月15日(木) 午前9時	高峰浄水場			
令和8年10月22日(木) 午前9時	中津浄水場			
令和9年 1月 7日(木) 午前9時	戸倉浄水場			
令和9年 1月14日(木) 午前9時	高峰浄水場			
令和9年 1月21日(木) 午前9時	中津浄水場			
厚生労働省が定めた管理目標値		合計で 10		—