令和8年度　細野系浄水　　採水場所:消防署半原分署

番号	定期検査項目	基準値(mg/L以下)		4月9日											
			気温	17.4											
			水温	15.4											
基 1	一般細菌	100個/ml		0											
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出											
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005													
基 5	セレン及びその化合物	0.01													
基 6	鉛及びその化合物	0.01													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01													
基 8	六価クロム化合物	0.02													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04													
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01													
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0													
基 14	四塩化炭素	0.002													
基 15	1,4-ジオキサン	0.05													
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04													
基 17	ジクロロメタン	0.02													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01													
基 19	トリクロロエチレン	0.01													
基 20	ベンゼン	0.01													
基 21	PFOS及びPFOA	0.00005													
基 22	塩素酸	0.6													
基 23	クロロ酢酸	0.02													
基 24	クロロホルム	0.06													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1													
基 27	臭素酸	0.01													
基 28	総トリハロメタン	0.1													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03													
基 31	ブロモホルム	0.09													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0													
基 34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2													
基 35	鉄及びその化合物	0.3													
基 36	銅及びその化合物	1.0													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05													
基 39	塩化物イオン	200		2.3											
基 40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300													
基 41	蒸発残留物	500													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2													
基 43	ジェオスミン	0.00001													
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
基 45	非イオン界面活性剤	0.02													
基 46	フェノール類	0.005													
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3		0.2											
基 48	pH値	5.8～8.6		7.2											
基 49	味	異常でないこと		異常無											
基 50	臭気	異常でないこと		異常無											
基 51	色度	5度		1度未満											
基 52	濁度	2度		0.1度未満											
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.3											

令和8年度　塩川系浄水　　採水場所：半原公民館（ラビンプラザ）

番号	定期検査項目	基準値（mg/L以下）		4月9日											
			気温	19.0											
			水温	16.7											
基 1	一般細菌	100個/ml		0											
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出											
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005													
基 5	セレン及びその化合物	0.01													
基 6	鉛及びその化合物	0.01													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01													
基 8	六価クロム化合物	0.02													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04													
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01													
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0													
基 14	四塩化炭素	0.002													
基 15	1,4-ジオキサン	0.05													
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04													
基 17	ジクロロメタン	0.02													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01													
基 19	トリクロロエチレン	0.01													
基 20	ベンゼン	0.01													
基 21	PFOS及びPFOA	0.00005													
基 22	塩素酸	0.6													
基 23	クロロ酢酸	0.02													
基 24	クロロホルム	0.06													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1													
基 27	臭素酸	0.01													
基 28	総トリハロメタン	0.1													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03													
基 31	ブロモホルム	0.09													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0													
基 34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2													
基 35	鉄及びその化合物	0.3													
基 36	銅及びその化合物	1.0													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05													
基 39	塩化物イオン	200		2.2											
基 40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300													
基 41	蒸発残留物	500													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2													
基 43	ジェオスミン	0.00001													
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
基 45	非イオン界面活性剤	0.02													
基 46	フェノール類	0.005													
基 47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3		0.2											
基 48	pH値	5.8～8.6		7.3											
基 49	味	異常でないこと		異常無											
基 50	臭気	異常でないこと		異常無											
基 51	色度	5度		1度未満											
基 52	濁度	2度		0.1度未満											
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.3											

令和8年度　戸倉系浄水　　採水場所:愛川受水池

番号	定期検査項目	基準値(mg/L以下)		4月9日											
			気温	18.4											
			水温	15.3											
基 1	一般細菌	100個/ml		0											
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出											
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005													
基 5	セレン及びその化合物	0.01													
基 6	鉛及びその化合物	0.01													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01													
基 8	六価クロム化合物	0.02													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04													
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01													
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0													
基 14	四塩化炭素	0.002													
基 15	1,4-ジオキサン	0.05													
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04													
基 17	ジクロロメタン	0.02													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01													
基 19	トリクロロエチレン	0.01													
基 20	ベンゼン	0.01													
基 21	PFOS及びPFOA	0.00005													
基 22	塩素酸	0.6													
基 23	クロロ酢酸	0.02													
基 24	クロロホルム	0.06													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1													
基 27	臭素酸	0.01													
基 28	総トリハロメタン	0.1													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03													
基 31	ブロモホルム	0.09													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0													
基 34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2													
基 35	鉄及びその化合物	0.3													
基 36	銅及びその化合物	1.0													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05													
基 39	塩化物イオン	200		2.3											
基 40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300													
基 41	蒸発残留物	500													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2													
基 43	ジェオスミン	0.00001													
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
基 45	非イオン界面活性剤	0.02													
基 46	フェノール類	0.005													
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3		0.2											
基 48	pH値	5.8～8.6		7.2											
基 49	味	異常でないこと		異常無											
基 50	臭気	異常でないこと		異常無											
基 51	色度	5度		1度未満											
基 52	濁度	2度		0.1度未満											
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.4											

令和8年度　戸倉系浄水　　採水場所：田代マンホールポンプ場

番号	定期検査項目	基準値（mg/L以下）		4月9日											
			気温	20.0											
			水温	15.4											
基 1	一般細菌	100個/ml		0											
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出											
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005													
基 5	セレン及びその化合物	0.01													
基 6	鉛及びその化合物	0.01													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01													
基 8	六価クロム化合物	0.02													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04													
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01													
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0													
基 14	四塩化炭素	0.002													
基 15	1,4-ジオキサン	0.05													
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04													
基 17	ジクロロメタン	0.02													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01													
基 19	トリクロロエチレン	0.01													
基 20	ベンゼン	0.01													
基 21	PFOS及びPFOA	0.00005													
基 22	塩素酸	0.6													
基 23	クロロ酢酸	0.02													
基 24	クロロホルム	0.06													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1													
基 27	臭素酸	0.01													
基 28	総トリハロメタン	0.1													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03													
基 31	ブロモホルム	0.09													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0													
基 34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2													
基 35	鉄及びその化合物	0.3													
基 36	銅及びその化合物	1.0													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05													
基 39	塩化物イオン	200		2.3											
基 40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300													
基 41	蒸発残留物	500													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2													
基 43	ジェオスミン	0.00001													
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
基 45	非イオン界面活性剤	0.02													
基 46	フェノール類	0.005													
基 47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3		0.2											
基 48	pH値	5.8～8.6		7.2											
基 49	味	異常でないこと		異常無											
基 50	臭気	異常でないこと		異常無											
基 51	色度	5度		1度未満											
基 52	濁度	2度		0.1度未満											
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.4											

令和8年度　戸倉系浄水　　採水場所：三増公園

番号	定期検査項目	基準値(mg/L以下)		4月9日											
			気温	17.8											
			水温	14.9											
基 1	一般細菌	100個/ml		0											
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出											
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005													
基 5	セレン及びその化合物	0.01													
基 6	鉛及びその化合物	0.01													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01													
基 8	六価クロム化合物	0.02													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04													
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01													
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0													
基 14	四塩化炭素	0.002													
基 15	1,4-ジオキサン	0.05													
基 16	ｼｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04													
基 17	ジクロロメタン	0.02													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01													
基 19	トリクロロエチレン	0.01													
基 20	ベンゼン	0.01													
基 21	PFOS及びPFOA	0.00005													
基 22	塩素酸	0.6													
基 23	クロロ酢酸	0.02													
基 24	クロロホルム	0.06													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1													
基 27	臭素酸	0.01													
基 28	総トリハロメタン	0.1													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03													
基 31	ブロモホルム	0.09													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0													
基 34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2													
基 35	鉄及びその化合物	0.3													
基 36	銅及びその化合物	1.0													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05													
基 39	塩化物イオン	200		2.3											
基 40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300													
基 41	蒸発残留物	500													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2													
基 43	ジェオスミン	0.00001													
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
基 45	非イオン界面活性剤	0.02													
基 46	フェノール類	0.005													
基 47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3		0.2											
基 48	pH値	5.8～8.6		7.2											
基 49	味	異常でないこと		異常無											
基 50	臭気	異常でないこと		異常無											
基 51	色度	5度		1度未満											
基 52	濁度	2度		0.1度未満											
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.4											

令和8年度　高峰系浄水　　採水場所：消防団第2分団第2部器具舎

番号	定期検査項目	基準値（mg/L以下）		4月9日											
			気温	18.8											
			水温	15.3											
基 1	一般細菌	100個/ml		2											
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出											
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005													
基 5	セレン及びその化合物	0.01													
基 6	鉛及びその化合物	0.01													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01													
基 8	六価クロム化合物	0.02													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04													
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01													
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0													
基 14	四塩化炭素	0.002													
基 15	1,4-ジオキサン	0.05													
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04													
基 17	ジクロロメタン	0.02													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01													
基 19	トリクロロエチレン	0.01													
基 20	ベンゼン	0.01													
基 21	PFOS及びPFOA	0.00005													
基 22	塩素酸	0.6													
基 23	クロロ酢酸	0.02													
基 24	クロロホルム	0.06													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1													
基 27	臭素酸	0.01													
基 28	総トリハロメタン	0.1													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03													
基 31	ブロモホルム	0.09													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0													
基 34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2													
基 35	鉄及びその化合物	0.3													
基 36	銅及びその化合物	1.0													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05													
基 39	塩化物イオン	200		5.3											
基 40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300													
基 41	蒸発残留物	500													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2													
基 43	ジェオスミン	0.00001													
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
基 45	非イオン界面活性剤	0.02													
基 46	フェノール類	0.005													
基 47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3		0.3											
基 48	pH値	5.8～8.6		8.0											
基 49	味	異常でないこと		異常無											
基 50	臭気	異常でないこと		異常無											
基 51	色度	5度		1度未満											
基 52	濁度	2度		0.1度未満											
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.3											

令和8年度　中津系浄水　　採水場所:旧坂本児童館跡地

番号	定期検査項目	基準値(mg/L以下)		4月9日											
			気温	17.8											
			水温	14.7											
基 1	一般細菌	100個/ml		0											
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出											
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005													
基 5	セレン及びその化合物	0.01													
基 6	鉛及びその化合物	0.01													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01													
基 8	六価クロム化合物	0.02													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04													
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01													
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0													
基 14	四塩化炭素	0.002													
基 15	1,4-ジオキサン	0.05													
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04													
基 17	ジクロロメタン	0.02													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01													
基 19	トリクロロエチレン	0.01													
基 20	ベンゼン	0.01													
基 21	PFOS及びPFOA	0.00005													
基 22	塩素酸	0.6													
基 23	クロロ酢酸	0.02													
基 24	クロロホルム	0.06													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1													
基 27	臭素酸	0.01													
基 28	総トリハロメタン	0.1													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03													
基 31	ブロモホルム	0.09													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0													
基 34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2													
基 35	鉄及びその化合物	0.3													
基 36	銅及びその化合物	1.0													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05													
基 39	塩化物イオン	200		2.7											
基 40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300													
基 41	蒸発残留物	500													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2													
基 43	ジェオスミン	0.00001													
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
基 45	非イオン界面活性剤	0.02													
基 46	フェノール類	0.005													
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3		0.2											
基 48	pH値	5.8～8.6		7.4											
基 49	味	異常でないこと		異常無											
基 50	臭気	異常でないこと		異常無											
基 51	色度	5度		1度未満											
基 52	濁度	2度		0.1度未満											
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.4											