令和8年度　細野系浄水　　採水場所:消防署半原分署

番号	定期検査項目	基準値(mg/L以下)		4月9日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日	9月17日	10月15日					
			気温	17.4	20.2	20.0	33.2	29.4	20.1	20.9					
			水温	15.4	21.2	21.2	23.2	26.6	23.4	22.8					
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0	0	0	0	0	0					
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満			0.004未満							
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満			0.001未満							
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			1.0			0.87							
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.015										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005			0.000005未満			0.000005未満							
基 21	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 22	塩素酸	0.6			0.06未満			0.08							
基 23	クロロ酢酸	0.02			0.001未満			0.001未満							
基 24	クロロホルム	0.06			0.0002			0.0006							
基 25	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満							
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0010			0.0009							
基 27	臭素酸	0.01			0.001未満			0.001未満							
基 28	総トリハロメタン	0.1			0.0022			0.0027							
基 29	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満							
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0008			0.0010							
基 31	ブロモホルム	0.09			0.0002			0.0002							
基 32	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満			0.005未満							
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0			0.002										
基 34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.001未満										
基 35	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満			0.01未満							
基 36	銅及びその化合物	1.0			0.006			0.007							
基 37	ナトリウム及びその化合物	200			4.2										
基 38	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 39	塩化物イオン	200		2.3	2.3	2.3	2.2	2.4	2.2	1.9					
基 40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300			58			69							
基 41	蒸発残留物	500			105			127							
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 43	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 45	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 46	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					
基 48	pH値	5.8～8.6		7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1					
基 49	味	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無					
基 50	臭気	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無					
基 51	色度	5度		1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満					
基 52	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満					
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					

令和8年度　塩川系浄水　　採水場所：半原公民館（ラビンプラザ）

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L以下)		4月9日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日	9月17日	10月15日					
			気温	19.0	20.8	21.3	33.0	32.9	21.2	23.2					
			水温	16.7	21.3	22.2	23.0	26.6	22.6	21.2					
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0	0	0	0	0	1					
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満			0.004未満							
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満			0.001未満							
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			1.1			0.83							
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.014										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005			0.000005未満			0.000005未満							
基 21	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 22	塩素酸	0.6			0.06未満			0.07							
基 23	クロロ酢酸	0.02			0.001未満			0.001未満							
基 24	クロロホルム	0.06			0.0004			0.0010							
基 25	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満							
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0012			0.0012							
基 27	臭素酸	0.01			0.001未満			0.001未満							
基 28	総トリハロメタン	0.1			0.0029			0.0037							
基 29	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満							
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0010			0.0013							
基 31	ブロモホルム	0.09			0.0003			0.0002							
基 32	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満			0.005未満							
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0			0.003										
基 34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.001										
基 35	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満			0.01							
基 36	銅及びその化合物	1.0			0.004			0.006							
基 37	ナトリウム及びその化合物	200			4.2										
基 38	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 39	塩化物イオン	200		2.2	2.3	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4					
基 40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300			58			69							
基 41	蒸発残留物	500			107			111							
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 43	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 45	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 46	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2					
基 48	pH値	5.8～8.6		7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2					
基 49	味	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無					
基 50	臭気	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無					
基 51	色度	5度		1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満					
基 52	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満					
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3					

令和8年度　戸倉系浄水　　採水場所:愛川受水池

番号	定期検査項目	基準値(mg/L以下)		4月9日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日	9月17日	10月15日					
			気温	18.4	21.0	21.2	33.1	28.3	20.8	21.8					
			水温	15.3	18.1	19.8	19.1	22.3	22.2	20.8					
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0	1	0	0	0	0					
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満			0.004未満							
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満			0.001未満							
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			0.97			0.66							
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.013										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005			0.000005未満			0.000005未満							
基 21	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 22	塩素酸	0.6			0.06未満			0.06未満							
基 23	クロロ酢酸	0.02			0.001未満			0.001未満							
基 24	クロロホルム	0.06			0.0001			0.0004							
基 25	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満							
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0008			0.0006							
基 27	臭素酸	0.01			0.001未満			0.001未満							
基 28	総トリハロメタン	0.1			0.0015			0.0018							
基 29	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満							
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0005			0.0006							
基 31	ブロモホルム	0.09			0.0002			0.0002							
基 32	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満			0.005未満							
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0			0.004										
基 34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.001未満										
基 35	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満			0.01未満							
基 36	銅及びその化合物	1.0			0.012			0.015							
基 37	ナトリウム及びその化合物	200			4.0										
基 38	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 39	塩化物イオン	200		2.3	2.2	2.2	2.1	1.9	2.1	1.8					
基 40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300			54			59							
基 41	蒸発残留物	500			105			97							
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 43	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 45	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 46	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					
基 48	pH値	5.8～8.6		7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0					
基 49	味	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無					
基 50	臭気	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無					
基 51	色度	5度		1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満					
基 52	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満					
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					

令和8年度　戸倉系浄水　　採水場所：田代マンホールポンプ場

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L 以下)		4月9日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日	9月17日	10月15日					
			気温	20.0	20.2	20.2	32.1	32.2	20.2	22.9					
			水温	15.4	19.8	20.3	21.2	23.5	21.2	20.6					
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0	0	1	1	0	1					
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満			0.004未満							
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満			0.001未満							
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			0.97			0.66							
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.012										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005			0.000005未満			0.000005未満							
基 21	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 22	塩素酸	0.6			0.06未満			0.06未満							
基 23	クロロ酢酸	0.02			0.001未満			0.001未満							
基 24	クロロホルム	0.06			0.0001未満			0.0003							
基 25	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満							
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0007			0.0006							
基 27	臭素酸	0.01			0.001未満			0.001未満							
基 28	総トリハロメタン	0.1			0.0014			0.0017							
基 29	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満							
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0005			0.0006							
基 31	ブロモホルム	0.09			0.0002			0.0002							
基 32	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満			0.005未満							
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0			0.001未満										
基 34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.001										
基 35	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満			0.01未満							
基 36	銅及びその化合物	1.0			0.008			0.013							
基 37	ナトリウム及びその化合物	200			3.9										
基 38	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 39	塩化物イオン	200		2.3	2.2	2.2	2.1	1.9	2.1	1.8					
基 40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300			54			61							
基 41	蒸発残留物	500			102			104							
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 43	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 45	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 46	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					
基 48	pH値	5.8～8.6		7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9					
基 49	味	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無					
基 50	臭気	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無					
基 51	色度	5度		1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満					
基 52	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満					
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					

令和8年度　戸倉系浄水　　採水場所：三増公園

番号	定期検査項目	基準値(mg/L以下)		4月9日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日	9月17日	10月15日					
			気温	17.8	21.1	21.2	30.2	30.2	19.8	20.4					
			水温	14.9	20.5	20.3	20.2	23.1	22.0	20.0					
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0	0	0	0	0	0					
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満			0.004未満							
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満			0.001未満							
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			0.98			0.66							
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.013										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005			0.000005未満			0.000005未満							
基 21	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 22	塩素酸	0.6			0.06未満			0.06未満							
基 23	クロロ酢酸	0.02			0.001未満			0.001未満							
基 24	クロロホルム	0.06			0.0001			0.0004							
基 25	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満							
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0009			0.0006							
基 27	臭素酸	0.01			0.001未満			0.001未満							
基 28	総トリハロメタン	0.1			0.0019			0.0018							
基 29	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満							
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0007			0.0006							
基 31	ブロモホルム	0.09			0.0002			0.0002							
基 32	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満			0.005未満							
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0			0.005										
基 34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.004										
基 35	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満			0.01未満							
基 36	銅及びその化合物	1.0			0.012			0.019							
基 37	ナトリウム及びその化合物	200			4.0										
基 38	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 39	塩化物イオン	200		2.3	2.2	2.3	2.1	2.0	2.1	1.8					
基 40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300			56			60							
基 41	蒸発残留物	500			102			97							
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 43	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 45	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 46	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					
基 48	pH値	5.8～8.6		7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0					
基 49	味	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無					
基 50	臭気	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無					
基 51	色度	5度		1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満					
基 52	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満					
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					

令和8年度　高峰系浄水　　採水場所：消防団第2分団第2部器具舎

番号	定期検査項目	基準値（mg/L以下）		4月9日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日	9月17日	10月15日					
			気温	18.8	21.2	21.1	29.9	31.1	19.8	20.4					
			水温	15.3	19.6	23.0	20.9	23.3	22.4	20.4					
基 1	一般細菌	100個/ml		2	0	1	1	0	0	0					
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満			0.004未満							
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満			0.001未満							
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			4.4			5.2							
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.009										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005			0.000005未満			0.000005未満							
基 21	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 22	塩素酸	0.6			0.06未満			0.06未満							
基 23	クロロ酢酸	0.02			0.001未満			0.001未満							
基 24	クロロホルム	0.06			0.0001未満			0.0001							
基 25	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満							
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0053			0.0037							
基 27	臭素酸	0.01			0.001未満			0.001未満							
基 28	総トリハロメタン	0.1			0.0012			0.009							
基 29	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満							
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0013			0.0009							
基 31	ブロモホルム	0.09			0.0052			0.0045							
基 32	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満			0.005未満							
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0			0.001未満										
基 34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.002										
基 35	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満			0.01未満							
基 36	銅及びその化合物	1.0			0.001未満			0.001未満							
基 37	ナトリウム及びその化合物	200			7.3										
基 38	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 39	塩化物イオン	200		5.3	5.6	5.7	6.0	5.9	5.8	5.9					
基 40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300			100			97							
基 41	蒸発残留物	500			202			222							
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 43	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 45	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 46	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3		0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2					
基 48	pH値	5.8～8.6		8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	7.8	7.8					
基 49	味	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無					
基 50	臭気	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無					
基 51	色度	5度		1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満					
基 52	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満					
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					

令和8年度　中津系浄水　　採水場所:旧坂本児童館跡地

番号	定期検査項目	基準値(mg/L以下)		4月9日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日	9月17日	10月15日					
			気温	17.8	20.6	23.8	34.0	31.8	21.2	23.6					
			水温	14.7	18.5	19.0	20.1	22.1	20.8	19.8					
基 1	一般細菌	100個/ml		0	0	0	18	0	0	0					
基 2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01			0.001										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02			0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満			0.004未満							
基 10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01			0.001未満			0.001未満							
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			1.3			1.5							
基 12	フッ素及びその化合物	0.8			0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0			0.012										
基 14	四塩化炭素	0.002			0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満										
基 16	ｼｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02			0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01			0.0001未満										
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005			0.000005			0.000005未満							
基 21	ベンゼン	0.01			0.0001未満										
基 22	塩素酸	0.6			0.06未満			0.06未満							
基 23	クロロ酢酸	0.02			0.001未満			0.001未満							
基 24	クロロホルム	0.06			0.0005			0.0003							
基 25	ジクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満							
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0019			0.0011							
基 27	臭素酸	0.01			0.001未満			0.001未満							
基 28	総トリハロメタン	0.1			0.0044			0.0026							
基 29	トリクロロ酢酸	0.03			0.001未満			0.001未満							
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0015			0.0007							
基 31	ブロモホルム	0.09			0.0005			0.0005							
基 32	ホルムアルデヒド	0.08			0.005未満			0.005未満							
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0			0.003										
基 34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2			0.001										
基 35	鉄及びその化合物	0.3			0.01未満			0.01未満							
基 36	銅及びその化合物	1.0			0.006			0.006							
基 37	ナトリウム及びその化合物	200			4.3										
基 38	マンガン及びその化合物	0.05			0.001未満										
基 39	塩化物イオン	200		2.7	2.9	3.1	3.5	2.9	3.2	2.8					
基 40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300			57			68							
基 41	蒸発残留物	500			114			120							
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満										
基 43	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満										
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満										
基 45	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満										
基 46	フェノール類	0.005			0.0005未満										
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3		0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					
基 48	pH値	5.8～8.6		7.4	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3					
基 49	味	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無					
基 50	臭気	異常でないこと		異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無					
基 51	色度	5度		1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満					
基 52	濁度	2度		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満					
	残留塩素	0.1mg/l以上		0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3					